



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы**

**отдел надзорной деятельности
по Бахчисарайскому району**

ул. Советская, 3, г. Бахчисарай, 298400
тел. (06554) 4-18-16, факс (06554) 4-18-16
mail: gpn.bax@mail.ru

13.12.2018г. № 646

на № _____ от _____ 2018г.

Директору Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Межшкольный
учебный комбинат с общим и
средним (полным) образованием»
с. Вилино Бахчисарайского района
Республики Крым
Голубеву С.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 13 » декабря 2018 г.

г. Бахчисарай

Я, Главный государственный инспектор по пожарному надзору Бахчисарайского района,
подполковник внутренней службы Савченко Анатолий Анатольевич,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 7/2018/65 от « 13 » декабря 2018 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на должностное лицо

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат с общим и средним (полным) образованием» с. Вилино Бахчисарайского района
Республики Крым

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся по адресу Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район,
с. Вилино, ул. Школьная, 3 А

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

« 13 » декабря 2018 г. в «14» час «00» мин в зданиях, помещениях и на территории
(место совершения нарушения,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат с общим и средним (полным) образованием» с. Вилино расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Школьная, 3
А

с подробным указанием наименования объекта, адрес;

нарушены требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля
тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая к отношению к делу;

2012 г. N 390)

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	2.	3.	4.
1.	Не оборудованы помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009 Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
2.	Не оборудованы помещения зданий световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания	п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
3.	Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
4.	Строительные конструкции чердачной кровли здания школы не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.	п.6 ст. 52 № 123-ФЗ Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями)	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
5.	Не соответствуют помещения котельной требованиям к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.)	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
6.	Не оборудована территория наружным противопожарным водоснабжением	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.)	Директор МБОУ «МУК» Голубев С.В.
7.	Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленных разделом XVIII ППР	п. 2 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	Заместитель директора по АХЧ МБОУ «МУК» Наумец Н.Ю.
8.	Не проведена очистка вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующих актов (не реже 1 раз в год) Не предоставлен акт очистки.	п. 50 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	Заместитель директора по АХЧ МБОУ «МУК» Наумец Н.Ю.
9.	Допускается применение не двухслойных стальных труб (дымоходов) без тепловой изоляции	п.5.29 СП 7.13130.2009 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования».	Заместитель директора по АХЧ МБОУ «МУК»

	из нержавеющей стали для печей на угле		Наумец Н.Ю.
10	Не защищены устья дымовых труб насадками от атмосферных осадков	п.5.30 СП 7.13130.2009 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования».	Заместитель директора по АХЧ МБОУ «МУК» Наумец Н.Ю.
11	Не проведены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны для помещений производственного и складского назначения выполненных в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)	Заместитель директора по АХЧ МБОУ «МУК» Наумец Н.Ю.

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП

РФ.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности на объектах Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат с общим и средним (полным) образованием» с. Вилино

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Савченко
(расшифровка подписи)

Представление получил

13.12.18

дата, должность, подпись

(Ташубев Е.В.)
ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)